

Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Lobato (SAMAELobato)	CNPJ: 80910201000165
Endereço: Rua Antônio Colleto, nº 1228 - Centro - Lobato/PR - 86790000	E-mail: contato@samaelobato.com.br
Telefone: (44) 3249-1399	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00000746/2026	Proposta Comercial: 00000024/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 15/01/2026 07:20	Recebimento: 15/01/2026 09:40
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Cia da Alegria (salão Reginaldo)	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Chuva nas últimas 48 horas	
Responsável pela coleta: Solicitante - Sergio	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00082/2026	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	15/01/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	15/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação;
LD: Limite de Detecção;
VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido;
¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório;
²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);
NA: Não se aplica;
NI: Não Informado;

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.
Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.
Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.
Observações do recebimento: Cloro 1,1

Maringá, 16 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 1768588915696A8673A7BCCDE26525BF7862962A|406.5|00000746.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 00813/2026A

