Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 11409/2026A

ABNT NBR ISO/IEC 17025
CRL 1382

Dados do Solicitante	
Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Lobato (SAMAE Lobato)	**CNPJ:** 80910201000165
Endereço: Rua Antônio Colleto, nº 1228 - Centro - Lobato/PR - CEP: 86790000	**E-mail:** contato@samaelobato.com.br - **Telefone:** (44) 3249-1399

Dados da Amostra		
Nº Amostra: AM00011326/2026	**Contrato:** 00000024/2025	
Tipo de Amostra: Água bruta subterrânea	**Amostragem:** 02/07/2026 08:50	**Recebimento:**02/07/2026 10:48
Local da Amostragem: Captação	**Ponto da coleta:** Poço 02	

Dados de Amostragem e Recebimento	
Responsável pela Amostragem: Solicitante - Sérgio/José	**Plano de amostragem/Ordem de Serviço:** OS01366/2026
Temperatura ambiente(COLETA): NI	**Condições climáticas na amostragem:** Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	**Observações do recebimento:** Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Escherichia coli[1]	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	02/07/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência
SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda
• **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
• **[1]:** Ensaio acreditado realizado em laboratório; **[2]:** Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);
Responsabilidade pela amostragem
Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.
Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão
A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações
Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.
Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 03 de Julho de 2026
Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Codigo de Validação: 17831024796A47FC0F5D005621ED6A9B6373F97A|5704.5|00011326.2026
Link Validação: https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/